



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0226

Срок действия с 13.01.2020г. до 13.01.2023г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО «ЧЕСТ»** **ОГРН 1185027000245**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский,
ул. Энергетиков, д.24, офис 443 Тел. +7 (499) 322 84 55 E-mail: info@biela.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **CHANGZHOU TIGER WING DECORATION MATERIAL CO.,LTD.**

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: QINGFENG VILLAGE HENGLIN TOWN CHANGZHOU CITY JIANGSU
PROVINCE CHINA (Китай)

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»

ОГРН 1086163003024, Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.

Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,

E-mail: info@testflame.com www.fire2ctrl

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ламинированный паркет торговой марки СВМ (без
подложки) Код ТН ВЭД 4411 92 Серийный выпуск**

наименование продукции, серийный выпуск или партия.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ: группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96), дымообразующая способность – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-2018 ч.11), токсичность продуктов горения – Т2 (умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-2018 ч.13), группа распространения пламени РП2 (слабораспространяющие пламя по ГОСТ 51032-97); класс пожарной опасности ламинированного паркета без подложки соответствует КМ3, что допускает его к применению в качестве покрытия полов в помещениях: общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы в зданиях высотой до 28м; в зальных помещениях вместимостью до 300 чел., в читальных залах, помещениях гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов, в демонстрационных залах музеев, выставок, в торговых залах зданий организации торговли, в прочих помещениях с учетом ст. 134.

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ. Протокол испытаний №ДВ/П301/63 от 18.12.2019г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества Изготовителя № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 21.03.2016

Использование продукции осуществляется знаком соответствия Системы "FIRE-CONTROL". В случае изменения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется ОС, выдавшим сертификат.

Руководитель Органа по сертификации

Эксперты

Подпись

А.С.Карпачева

подпись

О.Е.Карпова

Ф.И.О.

№ 0000680

