РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-KR.АБ09.В.00649

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0008589

ООО «Красивый пол» ОГРН 1137746533869
Адрес: 117218, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, дом 24, строение 4, помещение I, комната 21.
Тел./факс: +7 (495) 723-49-78.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«NOX CORPORATION»
Адрес: KD CENTER, 355 HYORYEONG-RO, SEOCHO-KU SEOUL, 06643, SOUTH KOREA.
Телефон: 8225207600, факс: 8225207600.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные на основе поливинилхлорида в плитках марок: «NOX ECOCLICK», «NOX ECOCLICK+», «NOX ECOLAY+», «NOX ECOLOCK+», «NOX LOOM+», «NOX PRIME TILE», «NOX DELUXE TILE», «NOX GENESIS», толщиной от 2 до 7 мм, с замковым, клеевым и свободнолежащим способом укладки, выпускаемые по технической документации изготовителя
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.11
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:
3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019176.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0988-ВМ/18 от 13.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС.RU.ОШ01.ОС01.СМК.02328 от 03.07.2018 г. до 03.07.2021 г., выдан ОС ООО «ВЛАДЛЕНА», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2018 по 22.11.2021

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ К.Н.Нуйкова
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ О.Е.Карпова
подпись — инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-KR.АБ09.В.00649

(обязательная сертификация)

№ 0019176

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.23.11 3918 10 100 0	Покрытия напольные на основе поливинилхлорида в плитках марок: «NOX ECOCLICK», «NOX ECOCLICK+», «NOX ECOLAY+», «NOX ECOLOCK+», «NOX LOOM+», «NOX PRIME TILE», «NOX DELUXE TILE», «NOX GENESIS», толщиной от 2 до 7 мм, с замковым, клеевым и свободнолежащим способом укладки, выпускаемые по технической документации изготовителя.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96 (п., коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ2.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — К.Н.Нуйкова (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — О.Е.Карпова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru